OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Prešov
SSC/77253/2024/6351/2841 25.01.2024	OU-PO-OSZP2-2025/008316-004/BM	Ing. Martin Basár	23.06.2025

Vec
„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“ – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 29.01.2024, doručená žiadosť spoločnosti Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „I/68 Chmeľnica, odvodnenie“.

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „I/68 Chmeľnica, odvodnenie“, ktorú v júli 2023 vypracoval v spoločnosti Roads s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov Ing. Jaroslav Palgut, autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v SKSI pod evidenčným číslom 4755.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, na základe predloženej žiadosti a stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len „VÚVH“) č. RD 945/2025 zo dňa 13.06.2025 pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1vodného zákona vydáva toto

záväzné stanovisko:

Z predloženej žiadosti a stanoviska VÚVH vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.

Predmetom navrhovanej činnosti je úprava existujúcej komunikácie I/68 – cesta I. triedy s celoročnou prevádzkou, ktorá zahŕňa realizáciu odvodnenia vozovky, cestných svahov a konštrukčnej pláne. Súčasťou zámeru je aj úprava vodného toku Bezmenný, a to z dôvodu deformácie (zalomenia) existujúceho rúrového priepustu a zmeny trasy koryta spôsobenej povodňovou udalosťou. Úprava Bezmenného vodného toku bude realizovaná prostredníctvom vybudovania stupňov, stabilizačných prahov a spevnenia dna a svahov koryta len na vybranej časti toku.

Navrhovaná činnosť/stavba ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“***, sa bude nachádzať v extraviláne, v katastrálnom území obce Chmeľnica v koridore cesty I/68 v staničení cca. km 19,286.

Lokalita činnosti ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“*** je situovaná v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu. Dotýka sa štyroch vodných útvarov, a to jedného útvaru povrchovej vody – SKP0004 Poprad (Tabuľka č. 1), a troch útvarov podzemnej vody: kvartérny útvar SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov, útvar predkvartérnych sedimentov SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu a útvar geotermálnych štruktúr SK300150FK Levočská panva (severovýchodná časť) (Tabuľka č. 2).

Tabuľka č. 1 Útvary povrchovej vody

Čiastkové povodie	**Kód VÚ**	**Názov VÚ /typ VÚ**	**rkm**		**Dĺžka VÚ** (km)	**Druh VÚ**	**Ekologický stav /potenciál**	**Chemický stav**
			od	do				
Dunajec a Poprad	SKP0004	Poprad	80,70	44,00	36,70	NAT	priemerný (3)	Nedosahuje dobrý

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar, NAT – prirodzený VÚ

Tabuľka č. 2 Útvary podzemnej vody

Čiastkové povodie	**Kód VÚ**	**Názov VÚ**	**Plocha VÚ** (km^2)	**Stav VÚ**	
				kvantitatívny	**chemický**
Dunajec a Poprad	SK1001000P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov	420,759	dobrý	dobrý
Dunajec a Poprad	SK2004700F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu	1 707,204	dobrý	dobrý
	SK300150FK	Levočská panva (severovýchodná časť)	853,01	dobrý	dobrý

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar

Navrhovanou činnosťou ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“*** bude dotknutý aj drobný vodný tok – Bezmenný s dĺžkou 1,01 km, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar, avšak hydromorfologické zmeny v ňom môžu ekologický stav útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad ovplyvniť:

- Bezmenný, identifikačné číslo 3-01-03-615, s dĺžkou 1,01 km, prítok do Bezmenného drobného vodného toku 3-01-03-614, ktorý je prítokom do útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a polohu geotermálnych štruktúr útvar SK300150FK nebude zasiahnutý.

Predmetné posúdenie sa vzťahuje na obdobie realizácie navrhovanej činnosti/stavby ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“***, po ukončení realizácie, ako aj na obdobie počas jej prevádzky.

Posúdenie vplyvu činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody alebo na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody

Stručný opis technického a technologického riešenia:

Súbor stavebných objektov:

101 Úprava cesty I/68

Smerové vedenie objektu kopíruje existujúce smerové vedenie cesty I/68, skladá sa z priamych častí s jedným smerovým oblúkom s polomerom R=2000,00m. Na začiatku a na konci úpravy sa plynulo napája na smerové vedenie cesty I/68 v priľahlých úsekoch. Smerové vedenie navrhovanej úpravy rešpektuje požiadavky STN 73 6101/O1 pre daný typ komunikácie.

Výškové vedenie komunikácie sa začína aj končí plynulým napojením na existujúcu niveletu cesty I/68, pričom rešpektuje výškové osadenie priepustu.

Odvodnenie pozostáva z odvodnenia vozovky, cestných svahov a konštrukčnej pláne. Spôsob odvodnenia cesty I/68 zostáva zachovaný. Povrchové vody budú odvádzané na násypové svahy cestného telesa a odtiaľ do existujúcich priekop na pravej strane cesty, v ktorých sa osadia priekopové tvárnice alebo voľne do okolitého terénu (na ľavej strane) v celej dĺžke úpravy cesty I/68. Odvodnenie pláne bude zabezpečené jej priečnym sklonom 3% priamo na svahy existujúceho zemného telesa. Z dôvodu zlepšenia odtokových pomerov existujúcich cestných priekop sa okrem osadenia priekopových tvárnic opraví resp. prebuduje priepust pod vjazdom na pravej strane cesty.

Zemné práce na objekte budú pozostávať zo zriadenia násypu cestného telesa, vybudovania pláne pod vozovku a zahumusovanie svahov zemného telesa.

102 Dočasná obchádzka cesty I/68

Objekt rieši obchádzku na ceste I/68 vyvolanú rekonštrukciou priepustu P10974. Po zrealizovaní rekonštrukcie priepustu sa obchádzka vybúra a dotknuté územie sa upraví do pôvodného stavu. Súčasťou objektu je aj zriadenie prístupovej staveniskovej komunikácie na stavenisko k výtokovej časti priepustu a jej následné odstránenie po ukončení prác. Odvodnenie pozostáva z odvodnenia vozovky, cestných svahov a konštrukčnej pláne. Povrchové vody budú odvádzané do novozriadených cestných priekop pri obchádzke a následne cez dočasný priepust profilu 800mm do koryta vodného toku za cestu I/68. Na vtokovej strane dočasného priepustu sa vtok priepustu ochráni kamennou zahádzkou. Odvodnenie pláne bude zabezpečené jej priečnym sklonom 3% priamo na svahy existujúceho zemného telesa.

201 Priepust P10974 v km 19,286
Objekt rieši prevedenie bezmenného potoka v mieste križenia s telesom násypu cesty I/68.

Typ priepustu: rámový, železobetónový,
Šikmosť: šikmý, a=82,2g,
Veľkosť otvoru: 1,50×1,50m,
Dĺžka priepustu: 21,53m,
Prietok Q100: 2,5m^3/s,
Výška Q100: 0,58m,
Rezerva Q100: 0,62m,
Výška presypávky: 2,59m (v osi kríženia).

Roznášacia doska

Na štrkovom vankúši sa vybuduje roznášacia doska hr.300mm vystužená pri oboch povrchoch zváranou sieťou f10/f10mm s okami 150/150mm. Realizovať sa bude v dvoch dilatačných celkoch. Na začiatku a na konci dosky v oboch dilatačných celkoch sa zriadia zarážky šírky 400mm, výšky 1000mm. Roznášacia doska bude v pozdĺžnom smere kopírovať niveletu potoka v sklone 6%, v priečnom smere bude vodorovná. V mieste uloženia nosnej konštrukcie priepustu bude horná plocha dosky zdrsnená na šírke min. 2,00m metličkovaním.

Krídlo na výtoku

Na výtoku sa vybuduje železobetónové šikmé krídlo výšky 4250mm. Krídlo bude založené na veľkopriemerových pilótach f0,62m. Dĺžka pilót bude min. 10m.
Základový pás krídla bude obdĺžnikového prierezu, v mieste uloženia rámových prefabrikátov na základový pás je navrhnutá železobetónová zarážka. Driek krídla bude mať výšku 3450mm, lícna strana krídla je navrhnutá v sklone 6,9:1, rubová je kolmá. Driek je navrhnutý z dvoch dilatačných celkov. V mieste uloženia rámového prefabrikátu bude v 1. dilatačnom celku v drieku vytvorený otvor šírky. Na zabezpečenie vodorovných účinkov od zemného tlaku bude potrebné krídlo kotviť zemnými kotvami. Krídlo bude kotvené v jednej úrovni trvalými horninovými tyčovými kotvami f40mm v sklone 25°.

Krídlo na vtoku

Na vtokovej strane je navrhnuté gravitačné betónové krídlo výšky 2900mm. Krídlo bude založené plošne na vankúši zo štrkodrvy hrúbky min. 1,00m. Základový pás krídla bude mať obdĺžnikový prierez. Driek krídla bude mať výšku 2000mm, šírku 1000mm. Driek krídla bude v mieste uloženia rámových prefabrikátov prerušený.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia zo statického hľadiska pôsobí ako uzavretý presypaný železobetónový rám. Použité budú rámové prefabrikáty s vnútornými rozmermi 1,5×1,5m. Na vtoku a na výtoku sú z dôvodu šikmosti mosta navrhnuté atypické prefabrikáty.

Presypanie objektu

Mostný objekt bude presypaný telesom premosťovanej komunikácie. Ako zásypový materiál bude použitý drvený štrk alebo štrkopiesky. Maximálne zrno kameniva bude 75mm, obsah jemných častíc pod 0,063mm musí byť menší ako 15%. Uhol vnútorného trenia bude minimálne 35°.

Vybavenie priepustu

Rímsy: Na krídlach a na nosnej konštrukcii na vtokovej strane sú navrhnuté železobetónové monolitické rímsy šírky 650mm, výšky 300 (500)mm. Priečny sklon rímsy R1 je 4,0%, rímsy R2 6% do násypu. Pozdĺžny sklon ríms je 0%. Horný povrch rímsy bude

opatrený metličkovým betónom v priečnom smere. Zábradlie: Na krídlach je navrhnuté oceľové rúrkové zábradlie výšky 1,10m. Do rímsy bude zábradlie kotvené demontovateľným spôsobom. Zábradlie bude zvárané z oceľových rúrok f63,5/3,mm. Výška zábradlia je navrhnutá 1,10m nad úroveň povrchu rímsy. Kotvenie zábradlia je navrhnuté prostredníctvom dodatočne lepených oceľových kotiev s pripevnením stĺpikov pomocou oceľových pätných dosiek.

301 Úprava Bezmenného potoka

Vodný tok: Bezmenný potok
Prietok Q100: 2,5 m^3/s
Dĺžka úpravy: 101,0 m
Typ úpravy: kamenná dlažba hr.0,20 m

Popis technického riešenia:
Z dôvodu zalomenia existujúceho rúrového priepustu a zmeny polohy koryta Bezmenného potoka vzniknutej počas bleskovej povodne je potrebné upraviť potok. Potok sa bude upravovať v mieste križovania s cestou I/68.

Dĺžka úpravy potoka je 67,63 m.

Úprava začína a končí v existujúcom koryte, na začiatku a na konci úpravy sú navrhnuté úrovňové betónové stabilizačné prahy šírky 0,50m. Na začiatku a na konci úprava plynulo nadviaže na exitujúce koryto zahádzkou z lomového kameňa hmotnosti 150-300 kg na dĺžke min. 5,0 m. Profil koryta má lichobežníkový tvar, šírky v dne 1,50m, sklon svahov 1:1,5. Dno a svahy navrhovaného profilu do výšky Q100 ročných prietokov budú opevnené dlažbou z lomového kameňa hrúbky 0,20m do betónu hrúbky 0,15 m. Líce dlažby urovnať, škáry vyplniť cementovou maltou.

V mieste kríženia potoka s cestou I/68 je navrhnutý železobetónový rámový priepust, objekt 201, so svetlosťou 1,50m navrhnutý na prevedenie Q100 ročných prietokov s bezpečnostnou rezervou min. 0,62 m. Dno potoka bude v priepuste opatrené dlažbou z lomového kameňa hr. 0,20m rovnako ako v priľahlých úsekoch navrhovanej úpravy. Časti pravostrannej a ľavostrannej hrádze, vrátane lavičky, neopevnené dlažbou z lomového kameňa budú opatrené zahumusovaním a hydroosevom hrúbky 100mm.

Stupne

V staničení km 0,00820, km 0,01293, km 0,01793, km 0,02253, km 0,02733 a km 0,05822 sú navrhnuté betónové stupne bez vývaru. Dĺžka stupňov je navrhnutá 8,00 m. Výška stupňov je 0,60 m. V korune stupňa je navrhnutý lichobežníkový priečny rez so šírkou v dne 1,50 m. Sklon svahov v korune profilu je 1:1,5. Stupeň je navrhnutý ako zárubný/oporný betónový múr, ktorého koruna a pohľadová strana budú opatrené kamenným obkladom hrúbky min. 0,50 m. Pred a za stupňom je priečny profil (vrátane dna) opevnený dlažbou z lomového kameňa hrúbky 0,20 m. Pre utlmenie energie vody je pod stupňami na dĺžke min. 1,0 m navrhnutá zahádzka z lomového kameňa hmotnosti 150-300 kg. Kamenná zahádzka bude zriadená na celú šírku stupňa.

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia činnosti/stavby ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“*** nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad, resp. drobného vodného toku Bezmenný, identifikačné číslo 3-01-03-615, alebo či činnosť/stavba nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu.

Vplyv realizácie predloženej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody

Útvar povrchovej vody SKP0004 Poprad (rkm 80,70–44,00) bol vymedzený ako prirodzený vodný útvar.

Na základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd v rokoch 2013 – 2018 bol tento vodný útvar klasifikovaný v priemernom ekologickom stave s vysokou spoľahlivosťou.

Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar nedosahuje dobrý chemický stav, taktiež s vysokou spoľahlivosťou.

Vzhľadom na riziko nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 je tento útvar klasifikovaný ako ohrozený z hľadiska nedosiahnutia dobrého ekologického stavu. Z hľadiska rizika nedosiahnutia dobrého chemického stavu, tento útvar je zaradený ako ohrozený.

Hodnotenie ekologického stavu povrchových vôd je v súlade s požiadavkami legislatívy založené na národných hodnotiacich schémach. Základom hodnotenia ekologického stavu sú biologické prvky kvality – spoločenstvá vodných organizmov, ktoré odrážajú synergický účinok zmien vodného prostredia. Prostredníctvom reakcie organizmov na zmeny prostredia dochádza k zmene štruktúry a fungovania ich spoločenstiev. Medzi biologické prvky kvality patria bentické bezstavovce, fytobentos a makrofyty, fytoplanktón a ryby. Podpornými prvkami pre organizmy viazané na vodu sú fyzikálno-chemické prvky kvality a hydromorfologické prvky kvality. Do hodnotenia ekologického stavu sú zahrnuté aj špecifické syntetické a nesyntetické látky relevantné pre Slovensko.

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality a tým aj stav útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, Plán manažmentu správneho územia povodia Visly (2022), v prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ boli identifikované: bodové znečistenie (sumárny vplyv), difúzne znečistenie živinami (sumárne) a hydromorfologické zmeny (sumárne).

Útvar povrchovej vody povrchovej vody SKP0004 Poprad je zaradený do lipňového rybieho pásma 300 – 600 m n. m. obývajú aj všetky druhy pstruhového pásma, ale lipeň tu prevláda nad pstruhom a hlaváč bieloplutvý nad hlaváčom pásoplutvým. Vo vrchnej časti podhorských riek žije hlavátka podunajská (*Hucho hucho*), jalec hlavatý (*Squalius cephalus*), podustva severná (*Chondrostoma nasus*), mrena severná (*Barbus barbus*) a nosáľ sťahovavý (*Vimba vimba*). Typická pre toto pásmo je podhorská rieka s výskytom lipňa a hlavátky – Orava (Kraľovany), Váh (Liptovský Hrádok), Hron (Brezno – Banská Bystrica), Poprad (Stará Ľubovňa), Hornád (Spišská Nová Ves) a Dunajec.

Predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad po realizácii predloženej činnosti/stavby

Priame vplyvy

Vzhľadom na charakter a polohu stavby sa priame ovplyvnenie útvaru povrchovej vody

SKP0004 Poprad nepredpokladá. K ovplyvneniu môže dôjsť nepriamo, prostredníctvom drobného vodného toku – 3-01-03-615 Bezmenný prítok, na ktorom sú navrhnuté úpravy, a ktorý prostredníctvom ďalšieho Bezmenného prítoku (3-01-03-614) ústí do vodného útvaru SKP0004 Poprad.

Nakoľko ekologický stav v útvare povrchovej vody SKP0004 Poprad vyjadruje aj ekologický stav drobných vodných tokov, predpokladané nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku - Bezmenný prítok spôsobených realizáciou predloženej činnosti/stavby ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“***, by mohli ovplyvniť ekologický stav útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad.

Nepriame vplyvy

Drobný vodný tok – Bezmenný, identifikačné číslo 3-01-03-615

Drobný vodný tok – Bezmenný, identifikačné číslo 3-01-03-615 s dĺžkou 1,01 km, je prirodzený tok, prítok do Bezmenného drobného vodného toku 3-01-03-614, ktorý je prítokom do útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad.

I. Počas realizácie činnosti a po jej ukončení

V rámci navrhovanej činnosti/stavby **„*I/68 Chmeľnica, odvodnenie*“** budú počas realizácie stavebného objektu **301 Úprava bezmenného potoka** na začiatku a na konci upravovaného úseku toku osadené úrovňové betónové stabilizačné prahy so šírkou 0,50 m. Nadväznosť na pôvodné koryto je v oboch koncových častiach zabezpečená záhadzkou z lomového kameňa s hmotnosťou 150 až 300 kg v minimálnej dĺžke 5 m. Navrhovaný profil koryta má lichobežníkový tvar s dnovou šírkou 1,50 m a sklonom svahov 1:1,5. Svahy koryta ako aj samotné dno budú spevnené dlažbou z lomového kameňa, svahy v rámci navrhovaného profilu budú do výšky hladiny Q100 ročných prietokov opevnené dlažbou hrúbky 0,20 m uloženou do betónu. V navrhovanom riešení sa ďalej počíta so zriadením šiestich betónových stupňov bez vývaru, každý s výškou 0,60 m a dĺžkou 8 m. V mieste križovania toku s cestnou komunikáciou je navrhnutý železobetónový rámcový priepust so svetlosťou 1,5 m, dimenzovaný na prevedenie Q 100 ročných prietokov. Celková dĺžka upravovaného úseku toku je navrhovaná v rozsahu 67,63 m.

Počas realizácie vyššie uvedených prác v dotknutej časti drobného vodného toku Bezmenný s identifikačným číslom 3-01-03-615 možno predpokladať, že dočasné zmeny jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako je narušenie dna koryta toku, narušenie brehov a zakaľovanie toku, môžu spôsobiť dočasné narušenie jeho bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny.

Tieto dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutej časti drobného vodného toku Bezmenný s postupujúcimi prácami budú prechádzať do zmien trvalých.

Nakoľko ide o lokálne zásahy na krátkom úseku dotknutého drobného vodného toku Bezmenný možno predpokladať, že vplyv týchto úprav na možné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík toku nebude významný a nespôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu a následne ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad.

Na základe pozdĺžneho rezu toku možno konštatovať výskyt hlbokých eróznych výmoľov, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou vznikli v dôsledku povodňovej udalosti.

Vzhľadom na celkovú dĺžku toku (1,01 km) a charakter pozdĺžneho profilu možno predpokladať, že podmienky pre migráciu vodných organizmov (najmä v súvislosti s existujúcim priepustom a výškovým rozdielom v teréne) boli nepriaznivé už za prirodzeného stavu. Z toho dôvodu možno predpokladať, že realizáciou navrhovaných úprav nedôjde k zhoršeniu ekologického stavu drobného vodného toku Bezmenný s identifikačným číslom 3-01-03-615.

Vplyv navrhovanej úpravy na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality ako aj na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky sa nepredpokladá.

II. Počas prevádzky/ činnosti

Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby **„*I/68 Chmeľnica, odvodnenie*“** sa výrazný vplyv na drobný vodný tok Bezmenný s identifikačným číslom 3-01-03-615 neočakáva.

Aj napriek navrhovaným stupňom, ktoré pri danej návrhovej výške predstavujú potenciálnu bariéru pre migráciou vodných organizmov, v tomto konkrétnom prípade vzhľadom na krátku dĺžku a nízku výdatnosť vodného toku Bezmenný možno predpokladať, že realizácia ani prevádzka činnosti/stavby nebudú mať negatívny vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad. Z pozdĺžneho rezu vyplýva, že predmetný tok vykazuje nepriaznivé sklonové pomery pre prirodzenú migráciu vodných živočíchov, pričom takéto podmienky vznikli prirodzeným vývojom a eróznou činnosťou vody. Na základe dostupných údajov je pravdepodobnosť, že tento drobný vodný tok je trvalo využívaný vodnými organizmami pozdĺž celej svojej dĺžky, veľmi nízka.

Vplyv realizácie činnosti na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody

Útvar podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu

a) súčasný stav

Posudzovaná činnosť sa nachádza v SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu.
SK1001000P bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 420,759 km^2.
Na základe hodnotenia stavu útvaru podzemnej vody v rámci Vodného plánu Slovenska 2022-2027 Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022).

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 nie je tento útvar klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu, avšak je klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu.

SK2004700F s plochou 1707,2 km^2 je charakterizovaný puklinovou priepustnosťou a tvorí striedanie ílovcov a pieskovcov (flyš) a slieňovce paleogénu. Horniny tohto útvaru môžeme charakterizovať strednou prietočnosťou (koeficient prietočnosti (G(T) $1,56E^{-04}$ $m^2.s^{-1}$) a miernou priepustnosťou kolektorov (G(k) $1,27E^{-05}$ $m.s^{-1}$).

Na základe hodnotenia stavu útvaru podzemnej vody v rámci Vodného plánu Slovenska 2022-2027, Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly (2022) bol tento

útvar podzemnej vody klasifikovaný v dobrom chemickom stave i kvantitatívnom stave.

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 nie je tento útvar klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu, avšak je klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu.

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody počas a po realizácii činnosti

Po realizácii činnosti/stavby ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“*** sa vplyv na útvary SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu ako celku nepredpokladá.

V etape výstavby sa ako riziko z hľadiska znečistenia podzemných vôd javí možnosť havárie stavebných mechanizmov a strojov, pri ktorej by nastal únik znečisťujúcich látok a ich prienik do pôd či podzemných vôd. Je preto nevyhnuté dodržiavať dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

c) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody počas prevádzky/užívania činnosti

Vplyv činnosti/stavby ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“,*** počas jej prevádzky na zmenu hladiny podzemnej vody v útvaroch SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu ako celku sa nepredpokladá.

Navrhované úpravy odvodnenia komunikácie a zásahy do drobného vodného toku môžu lokálne ovplyvniť režim podzemných vôd, najmä v mieste zníženia vsakovacích schopností podložia, zmeny prirodzeného odtoku z územia alebo úpravou koryta, ktorá môže meniť infiltráciu povrchovej vody do podzemných vôd. Miera tohto ovplyvnenia bude závisieť od konkrétnych geologických a hydrogeologických podmienok v dotknutom území, možno však predpokladať že toto ovplyvnenie nebude významné.

Vodárenské zdroje v hodnotenej oblasti

Hodnotené územie nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti v zmysle zákona 305/2018 Z.z., ani do ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

Chránené územia

V dotknutom území podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny neboli vyhlásené žiadne prvky ochrany prírody a krajiny. Súčasne sa tu však nachádza územie európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu, s výmerou 265,30 ha.

Suchozemské ekosystémy závislé na podzemnej vode

V rámci prípravy 3. cyklu plánov manažmentu povodí boli vyhodnocované suchozemské ekosystémy závislé na podzemných vodách, ktoré priamo a kriticky závisia od útvaru podzemnej vody a pre udržanie svojej existencie musia byť zásobované podzemnou vodou v dostatočných množstvách po významnú časť roka.

Na základe odborného posúdenia činnosti/stavby ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“***

situovanej v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu, predmetom ktorej je rekonštrukcia mosta ponad drobný vodný tok Bezmenný (ident.č. 3-01-03-615) blízko vodného útvaru SKP0004 Poprad, sa vplyv realizácie predmetnej činnosti/stavby z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku 3-01-03-615 Bezmenný nepredpokladá.

Vzhľadom na charakter predmetnej navrhovanej činnosti/stavby, jej vplyv na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, a na zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad, prostredníctvom vyššie spomenutého drobného vodného toku, sa nepredpokladá.

Vplyv realizácie činnosti/stavby ***„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“*** na zmenu a režim hladiny útvarov podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu ako celku sa nepredpokladá.

Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom vypracovania odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 vodného zákona na základe vyššie uvedených predpokladov konštatuje, že činnosťou „I/68 Chmeľnica, odvodnenie“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých vodných útvaroch.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M
vedúci odboru

Na vedomie

1. Okresný úrad Stará Ľubovňa, OSZP, Nám. Gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[„I/68 Chmeľnica, odvodnenie“ – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov]
Identifikátor:	OU-PO-OSZP2-2025/008316-0092874/2025

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Miroslav Benko
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	24.06.2025 15:40:14 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	24.06.2025 15:41:00 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PO-OSZP2-2025/008316-0092874/2025	

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Miroslav Benko
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	24.06.2025 15:40:48 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	24.06.2025 15:41:02 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PO-OSZP2-2025/008316-0092874/2025-P001	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Martin Basár
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Prešov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	25.06.2025
Podpis a pečiatka:	